



Toimitettava vastaavalle työjohtajalle

Lupatunnus _____

Rakennuspaikka	Kylä _____ Kortteli/tila _____ Tontti/RN:o _____	
	Rakennuspaikan osoite _____	
	Postinumero _____	Postitoimipaikka _____
Vastaava työnjohtaja	Nimi, koulutus ja puh. virka-aikana _____	
1. Savupiipun tarkastus	<input type="checkbox"/> Savupiippu ja hormi suunnitelmien/piirustusten mukaiset <input type="checkbox"/> Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus on riittävä <input type="checkbox"/> Paikalla muurattu tiilipiippu <input type="checkbox"/> Valmishormi, merkki: _____ CE-merkintä: _____ <input type="checkbox"/> Tulisija, merkki: _____ CE-merkintä: _____ <input type="checkbox"/> Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm. koko, teho, polttoaine, savukaasujen lämpötilaluokka T) <input type="checkbox"/> Savupiipun luokka T _____ <input type="checkbox"/> Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä) <input type="checkbox"/> Savupiipun suojaetäisyydet valmistajan ohjeiden mukaiset/Ympäristöministeriön ohje: "Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus" 31.1.2019 <input type="checkbox"/> Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet (mm. höyrynsulku, aluskate) <input type="checkbox"/> Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja YM asetuksen 745/2017 mukainen <input type="checkbox"/> Savupiipun tuennat ja vakavuus <input type="checkbox"/> Savupiipun pinnoitus, rappaus, slammaus <input type="checkbox"/> Savupiipun pellitys ja suojus <input type="checkbox"/> Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (YM asetus 1007/2017) <input type="checkbox"/> Savupiipun huolto- ja käyttöohjeet työmaalla <input type="checkbox"/> Savupiipun nuohousluukut ja nuohottavuus <input type="checkbox"/> Savupeltien toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3 %) tai erillinen häkähormi <input type="checkbox"/> Savupiipun tyyppikilpi kiinnitetty <input type="checkbox"/> Huomautuksia: _____ _____ _____	
	Pvm., allekirjoitus ja nimenselvennys Vastaava työjohtaja _____	
2. Tulisijojen tarkastus ennen käyttöönottoa	<input type="checkbox"/> Tulisijan luokka T _____ <input type="checkbox"/> Tulisijan tyyppikilpi kiinnitetty <input type="checkbox"/> Takkaimuri vaadittu suunnitelmissa <input type="checkbox"/> Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle <input type="checkbox"/> Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 ja valmistajan asennusohjeen mukaiset <input type="checkbox"/> Palamaton lattiasuojus <input type="checkbox"/> Tulisijan käyttö- ja huolto-ohjeet työmaalla <input type="checkbox"/> Kannellinen, palamaton tuhka-astia on kiinteistöllä <input type="checkbox"/> Tulisijan liitos hormiin <input type="checkbox"/> Tulisijan nuohousluukut ja nuohottavuus <input type="checkbox"/> Huomautuksia: _____ _____ _____	
	Pvm., allekirjoitus ja nimenselvennys Vastaava työjohtaja _____	



Ohje

Kopio tarkastuspöytäkirjasta annetaan rakennusvalvonnalle käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä/liitetään Lupapisteeseen ja sen arkistoi rakennushankkeeseen ryhtyvä.

Kaikki mainitut asiakirjat, piirustukset ja liitteet tulee olla tarkastuksilla esitettävänä. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin vastaava työjohtaja on tarkastamisella hyväksynyt sen peittämisen.

Tulisijoja ei saa käyttää ennen kuin vastaava työjohtaja on tarkastamisella hyväksynyt ne käyttöönotettavaksi.

Viittaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999: 117b, 125 §, 152 §,

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta, 745/2017

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017

www.ym.fi/rakentamismaaraykset; esim. paloturvallisuus

Ril ry, Ympäristöministeriö Tulisijan valinta- ja käyttöopas, 2023

Suomen rakentamismääräyskokoelma osa E8, Muuratut tulisijat, ohjeet 1985