Näytetiedot

Näyte	Talousvesi		
Näyte otettu	08.10.2024	**Kellonaika**	10.00
Vastaanotettu	08.10.2024	**Kellonaika**	15.50
Tutkimus alkoi	08.10.2024	**Näytteenoton syy**	Jatkuva valvonta
Ottopiste	Kalkkisten jakelualue: K-Market Lampinen		

Analyysi		Menetelmä	34876-1 Talousvesi Kalkkisten jakelualue: K-Market Lampinen	Yksikkö	MU %
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	*	SFS-EN ISO 6222:1999	0	pmy/ml	
Kolimuotoiset bakteerit	*	SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	*	SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	mpn/ 100 ml	
Suolistoperäiset enterokokit	*	SFS-EN ISO 7899-2:2000	0	pmy/ 100 ml	
Sameus	*	SFS-EN ISO 7027-1:2016	0,14	FNU	15
Väriluku	*	SFS-EN ISO 7887:2012 menetelmä C	< 2	mg Pt/l	10
pH	*	SFS 3021:1979	6,7		3
Sähkönjohtavuus 25 C	*	SFS-EN 27888:1994	195	µS/cm	5
Mangaani, Mn	*	SFS-EN ISO 11885:2009	< 3	µg/l	20
Rauta, Fe	*	SFS-EN ISO 11885:2009	< 15	µg/l	20
Haju		Sisäinen menetelmä	ei sivuhajua		
Maku		Sisäinen menetelmä	ei sivumakua		
Veden lämpötila		kenttämittaus 1 min juoksutuksen jälkeen	13,7	°C	

MU % = mittausepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepävarmuudesta on saatavilla laboratoriosta.
* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto

Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM asetus 1352/2015).

Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta. Arvio mittausepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä.

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.

Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568