Näytetiedot	**Näyte**	Verkostovesi		
	Näyte otettu	08.10.2024	**Kellonaika**	09.00
	Vastaanotettu	08.10.2024	**Kellonaika**	16.16
	Tutkimus alkoi	08.10.2024	**Näytteenoton syy**	Viranomaisvalvonta

Analyysi		Menetelmä	34880-1 Verkostovesi Ravintola Kaisla	34880-2 Verkostovesi Juoksuttamaton Ravintola Kaisla	34880-3 Verkostovesi Vedenottamo/ -käsittelylaitos Linnovuori, lähtevä vesi	Yksikkö	MU %
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	*	SFS-EN ISO 6222:1999	0			pmy/ml	
Kolimuotoiset bakteerit	*	SFS-EN ISO 9308-2:2014	0			mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	*	SFS-EN ISO 9308-2:2014	0			mpn/ 100 ml	
Clostridium perfringens, solut ja itiöt	*	SFS-EN ISO 14189:2016	0			pmy/ 100 ml	
Suolistoperäiset enterokokit	*	SFS-EN ISO 7899-2:2000	0			pmy/ 100 ml	
Fluoridi, F	*	ISO/TS 15923-2:2017, DA	0,14			mg/l	15
Kloridi, Cl	*	SFS-ISO 15923-1:2018, DA	4,9			mg/l	10
Sulfaatti, SO4	*	SFS-ISO 15923-1:2018, DA	9,6			mg/l	10
Ammonium, NH4	*	SFS-ISO 15923-1:2018, DA	< 0,01			mg/l	15
Ammoniumtyppi, NH4-N	*	SFS-ISO 15923-1:2018, DA	< 0,008			mg/l	15
Nitraatti, NO3	*	SFS-ISO 15923-1:2018, DA	2,4			mg/l	15
Nitriitti, NO2	*	SFS-ISO 15923-1:2018, DA	< 0,01		< 0,01	mg/l	15
Sameus	*	SFS-EN ISO 7027-1:2016	0,19			FNU	15

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.

Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568

Väriluku	*	SFS-EN ISO 7887:2012 menetelmä C	< 2			mg Pt/l	10
pH	*	SFS 3021:1979	7,6				3
Sähkönjohtavuus 25 C	*	SFS-EN 27888:1994	99,3			µS/cm	5
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, TOC	*	SFS-EN 1484:1997	< 0,5			mg/l	25
Natrium, Na	*	SFS-EN ISO 11885:2009	6,5			mg/l	20
Alumiini, Al	*	SFS-EN ISO 17294-2:2016	< 3			µg/l	25
Antimoni, Sb	*	SFS-EN ISO 17294-2:2016	< 1			µg/l	20
Arseeni, As	*	SFS-EN ISO 17294-2:2016	0,2			µg/l	20
Elohopea, Hg	*	SFS-EN ISO 17294-2:2016	< 0,03			µg/l	20
Kadmium, Cd	*	SFS-EN ISO 17294-2:2016	< 0,02			µg/l	15
Kromi, Cr	*	SFS-EN ISO 17294-2:2016	0,17			µg/l	15
Kupari, Cu	*	SFS-EN ISO 11885:2009		0,086		mg/l	20
Lyijy, Pb	*	SFS-EN ISO 17294-2:2016		< 0,1		µg/l	20
Mangaani, Mn	*	SFS-EN ISO 11885:2009	< 3			µg/l	20
Nikkeli, Ni	*	SFS-EN ISO 17294-2:2016		1,1		µg/l	25
Rauta, Fe	*	SFS-EN ISO 11885:2009	< 15			µg/l	20
PAH-yhdisteet		ISO/TS 28581:2012					
- Bentso(a)pyreeni	*		< 0,0015			µg/l	30
- PAH-yhdisteet yhteensä	*		< 0,01			µg/l	
- Bentso(b)fluoranteeni	*		< 0,0075			µg/l	30
- Bentso(k)fluoranteeni	*		< 0,0075			µg/l	30
- Indeno(1,2,3-cd)pyreeni	*		< 0,0075			µg/l	30
- Bentso(ghi)peryleeni	*		< 0,0008			µg/l	30
Haju		Sisäinen menetelmä	ei sivuhajua				
Maku		Sisäinen menetelmä	ei sivumakua				
Veden lämpötila		kenttämittaus		14,6		°C	
Veden lämpötila		kenttämittaus 1 min juoksutuksen jälkeen	13,4		6,7	°C	

MU % = mittausepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepävarmuudesta on saatavilla laboratoriosta.
* = Akkreditoitu menetelmä

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.

Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350

Faksi
+358 9 310 31626

http://www.metropolilab.fi

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568